


So. 0003-26.2019



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

Kętrzyn, 15.11.2019r.

de odczytano me Segni' XIX o dn 21.11.2019

9

Pan
Czesław Ówik
Radny Rady Miejskie
Ul. Kazimierza Wielkiego 4/11
11-400 Kętrzyn

Nasz znak:
BIN.7013.02.30.2018/2019

Dotyczy: wniosku z dnia 29.10.2019 roku..

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2019 roku w sprawie posadowienia trybuny głównej na budowanym stadionie miejskim w Kętrzynie informuję:

1. Istnieje dziennik pośredniego posadowienia trybuny głównej (dziennik palowania), przygotowany po zakończeniu prac przy trybunie głównej.
2. Każdy wykonany pal został scharakteryzowany poprzez odpowiednią metrykę w dzienniku palowania w zakresie długości, średnicy, klasy użytego betonu, zbrojenia, i występującego gruntu,
3. Z uwagi na fakt niewykonania wszystkich zaprojektowanych pali zarówno Wykonawca jak i Inwestor zobligował odpowiednio Kierownika Budowy jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do opracowania ekspertyzy technicznej w tym zakresie. Ekspertyza wykazała, że wykonane częściowo palowanie, wykonane ławy fundamentowe trybuny głównej m. in. zapewniają bezpieczeństwo konstrukcji, stany graniczne zostały zachowane, obiekt można bezpiecznie użytkować.
4. Odnosząc się do ostatniego zdania w Pana piśmie informuję, że zaprojektowane pale, to pale typu CFA, w Polsce znane jako pale FSC (formowane świdrem ciągłym) co oznacza że nie są to pale prefabrykowane, wbijane na placu budowy, a pale wykonywane na placu budowy ze szczegółowo opisanych materiałów w postaci betonu i stali wpuszczanych w wykonany otwór świdrem ciągłym. Dlatego też niemożliwe jest wskazanie ich producenta i sprzedawcy.
5. Sprawa II etapu budowy stadionu miejskiego w Kętrzynie jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego.

Z poważaniem:

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wiedziółka

Sporządził:
Kamil Radzewicz

Kamil Radzewicz