

PIWNICA				
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POBYT	WYKOŃCZENIE PODŁOGI
1/1	KOMUNIKACJA	85,94	<2H	PLYTKI GRESOWE
1/2	GABINET DYREKTORA	11,54	STAŁY	1 DOROSŁY
1/3	POKÓJ INTENDENTKI	10,94	STAŁY	25 DZIECI
1/4	SALA PRZEDSZKOLNA	63,98	STAŁY	3 DOROSŁYCH
1/5	POM. GOSPODARCZE	1,74	<2H	PLYTKI GRESOWE
1/6	MAGAZYN SPOŻYWCZY	15,09	<2H	PLYTKI GRESOWE
1/7	ŁAZIENKA DZIECI	12,78	<2H	PLYTKI GRESOWE
1/8	SALA PRZEDSZKOLNA	38,66	STAŁY	20 DZIECI
1/9	KUCHNIA	24,46	STAŁY	3 DOROSŁYCH
1/10	WC PERSONELU	2,75	<2h	PLYTKI GRESOWE
1/11	ZMYWALNA	14,13	<2H	PLYTKI GRESOWE
1/12	SALA ZŁOBKOWA	104,16	STAŁY	30 DZIECI
1/13	POM. GOSPODARCZE	22,02	<2H	4 DOROSŁYCH
1/14	KOMUNIKACJA	9,46	<2H	POSADKA BETONOWA
1/15	ŁAZIENKA DLA DZIECI	18,02	<2H	PLYTKI GRESOWE
1/16	REHABILITACJA	34,17	STAŁY	1 DZIECKO
1/17	WC PERSONELU	2,26	<2H	1 DOROSŁA
1/18	POM. GOSPODARCZE	1,82	<2H	PLYTKI GRESOWE
RAZEM		473,92	PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB MOCĄCA JEDNOCZESNIE PRZEBYWAĆ NA DANEJ KONDYGNACJI	75 DZIECI 18 OSÓB DOROSŁYCH

- AW-1


Oprawa awaryjna IP40 LED 2,2W
- AW-2*

Oprawa awaryjna IP65 LED do pracy w niskich temperaturach 1,2W
- EW-1 EW-1 EW-1

Oprawa ewakuacyjna IP40 LED jednostronna 1,2W z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym.
KOD piktogramu oprawy oświetlenia awaryjnego wg PN-EN ISO 7010:2012
- EW-2

Oprawa ewakuacyjna IP40 LED dwustronna 1,2W z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym.
KOD piktogramu oprawy oświetlenia awaryjnego wg PN-EN ISO 7010:2012
- GWP

Przycisk p.poż.

Inwestor:				GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 11-400 KĘTRZYN		
Nazwa inwestycji: DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MALINKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POŻ.				Stadium: Projekt budowlany		
Lokalizacja inwestycji: KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GEODEZYJNY NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN				Branża: Elektryczna		
Tytuł rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - RZUT I PIĘTRA				Skala: 1:100	Nr rewizji: 00	Nr rysunku: E3
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	<div><p>ul. Grudziądzka 71 14-200 Itawa NIP: 877-14-777-21 mail: biuro@hdinvest.com.pl</p></div>		
Projektant	inż. Andrzej Bartwicki	WAM/0135/PWOE/05				
Opracował/a	mgr Sebastian Mystkowski					
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Liedtke	WAM/0174/PWOE/14				
DATA:	11.2017	Kopiuwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.				