



PARTER				
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POBYT	WYKONCZENIE PODŁOGI
0/1	WIATROŁAP	9,87	<2H	PLYTKI GRESOWE
0/2	KOMUNIKACJA	72,91	<2H	PLYTKI GRESOWE
0/3	SZATNIA DLA DZIECI	25,26	<2H	1 DOROSŁY WYKŁADZINA PCV
0/4	KOMUNIKACJA	6,66	<2H	-
0/5	ŁAZIENKA	17,14	<2H	-
0/6	POM. GOSPODARCZE	2,38	<2H	PLYTKI GRESOWE
0/7	WC PERSONELU	2,53	<2H	-
0/8	SALA ZŁOBKOWA	97,59	STAŁY	29 DZIECI 5 DOROSŁYCH WYKŁADZINA PCV
0/9	POM. GOSPODARCZE	6,89	<2H	-
0/10	ZYMNALNA	14,33	<2H	PLYTKI GRESOWE
0/11	SALA PRZEDSZKOLNA	51,27	STAŁY	20 DZIECI 3 DOROSŁYCH WYKŁADZINA PCV
0/12	ŁAZIENKA	5,85	<2H	-
0/13	SZATNIA DLA DZIECI	26,92	<2H	1 DOROSŁY WYKŁADZINA PCV
0/14	GABINET LOGOPEDY	12,08	STAŁY	1 DZIECI 1 DOROSŁY WYKŁADZINA PCV
0/15	ŁAZIENKA DZIECI	15,79	<2H	-
0/16	WC PERSONELU	2,87	<2H	PLYTKI GRESOWE
0/17	SALA PRZEDSZKOLNA	52,40	STAŁY	20 DZIECI 3 DOROSŁYCH WYKŁADZINA PCV
0/18	POM. GOSPODARCZE	19,99	<2H	-
0/19	KŁATKA SCHODOWA	3,67	<2H	PLYTKI GRESOWE
0/20	KOMUNIKACJA	11,13	<2H	WYKŁADZINA PCV
0/21	POM. GOSPODARCZE	3,33	<2H	PLYTKI GRESOWE
0/22	WARSZTAT KONSERWATORA	12,80	STAŁY	1 DOROSŁY POSADZKA BETONOWA
0/23	POM. GOSPODARCZE	2,39	<2H	PLYTKI GRESOWE
RAZEM		476,05	PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB MOGĄCA JEDNOCZESNIE PRZEBYWAĆ NA DANEJ KONDYGNACJI	79 DZIECI 13 OSÓB DOROSŁYCH

- AW-1

Oprawa awaryjna IP40 LED 2,2W
- AW-2\*

Oprawa awaryjna IP65 LED do pracy w niskich temperaturach 1,2W
- EW-1 EW-1 EW-1

Oprawa ewakuacyjna IP40 LED jednostronna 1,2W z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym.  
KOD piktogramu oprawy oświetlenia awaryjnego wg PN-EN ISO 7010:2012
- EW-2

Oprawa ewakuacyjna IP40 LED dwustronna 1,2W z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym.  
KOD piktogramu oprawy oświetlenia awaryjnego wg PN-EN ISO 7010:2012
- GWP

Przycisk p.poż.

Inwestor:		GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 11-400 KĘTRZYN		
Nazwa inwestycji:		DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MALINKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POŻ.		
Lokalizacja inwestycji:		KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GEODEZYJNY NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN		
Tytuł rysunku:		INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - RZUT PARTERU		
FUNKCJA		IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant		inż. Andrzej Bartwicki	WAM/0135/PWOE/05	
Opracował/a		mgr Sebastian Mystkowski		
Sprawdzający		mgr inż. Rafał Liedtke	WAM/0174/PWOE/14	
DATA:		11.2017	Kopiuwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.	
Stadium:		Projekt budowlany		
Branża:		Elektryczna		
Skala:		Nr rewizji:	Nr rysunku:	
1:100		00	E2	
<div><div>HDINVEST</div><div>ul. Grudziądzka 71 14-200 Itawa NIP: 877-14-777-21 mail: biuro@hdinvest.com.pl</div></div>				