



- AW-1  
Oprawa awaryjna IP40 LED 2,2W
- AW-2\*  
Oprawa awaryjna IP65 LED do pracy w niskich temperaturach 1,2W
- EW-1 EW-1 EW-1  
Oprawa ewakuacyjna IP40 LED jednostronna 1,2W z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym. KOD piktogramu oprawy oświetlenia awaryjnego wg PN-EN ISO 7010:2012
- EW-2  
Oprawa ewakuacyjna IP40 LED dwustronna 1,2W z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym. KOD piktogramu oprawy oświetlenia awaryjnego wg PN-EN ISO 7010:2012
- GWP  
Przycisk p.poż.

PIWNICA					
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]		POBYT	WYKOŃCZENIE PODŁOGI
		CAŁKOWITA PODŁOG	POW. UŻYTKOWA		
-1/1	KOMUNIKACJA	66,21	33,11	<2H	-
-1/2	MAGAZYN METODYCZNY	16,60	8,30	<2H	-
-1/3	SZATNIA	19,26	9,63	<2H	-
-1/4	ŁAZIENKA	4,51	2,26	<2H	-
-1/5	HARCOWNIA	22,64	11,32	<2H	-
-1/6	ŁAZIENKA	1,57	0,79	<2H	-
-1/7	HARCOWNIA	54,78	27,39	<2H	-
-1/8	WEJŚCIE OD	21,79	10,90	<2H	-
-1/9	MAGAZYN	7,27	3,64	<2H	-
-1/10	MAGAZYN	23,75	11,88	<2H	-
-1/11	MAGAZYN	23,02	11,51	<2H	-
-1/12	MAGAZYN	23,43	11,72	<2H	-
-1/13	MAGAZYN	10,29	5,15	<2H	-
-1/14	MAGAZYN WARZYW	18,88	9,44	<2H	-
-1/15	OBERALNIA	16,73	8,37	<2H	-
-1/16	MAGAZYN	4,76	2,38	<2H	-
-1/17	MAGAZYN	10,65	5,33	<2H	-
-1/18	WC	3,18	1,59	<2H	-
-1/19	MAGAZYN	15,09	7,55	<2H	-
-1/20	KŁATKA SCHODOWA	7,99	4,00	<2H	-
-1/21	BRUDOWNIK	4,65	2,33	<2H	-
-1/22	PRALNIA	23,48	11,74	<2H	-
-1/23	MAGAZYN	6,64	3,32	<2H	-
-1/24	SUSZARNIA	33,23	16,62	<2H	-
-1/25	MAGIEL	15,96	7,98	<2H	-
-1/26	MAGAZYN	21,35	10,68	<2H	-
RAZEM		477,71	238,93	PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB MOŻĄCA JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA DANYM KONDYGNACJI	24 OSOBY DOROSŁE

Investor:

GRMA MIEJSKA KĘTRZYN  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 11  
11-400 KĘTRZYN

Nazwa inwestycji:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MALINKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POŻ.

Lokalizacja inwestycji:

KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GEODEZYJNY NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN

Tytuł rysunku:

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - RZUT PIWNICY

Stadium:

Projekt budowlany

Branża:

Elektryczna

Skala:

1:100

Nr rewizji:

00

Nr rysunku:

E1

FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant	inż. Andrzej Bartwicki	WAM/0135/PWOE/05	
Opracował/a	mgr Sebastian Mystkowski		
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Liedtke	WAM/0174/PWOE/14	
DATA:	11.2017	Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.	

HDINVEST

ul. Grudziądzka 71  
14-200 Itawa  
NIP: 877-14-777-21  
mail: biuro@hinvest.com.pl