



- Czujka wielodetektorowa (optyczna-temperaturowa-tlenku węgla) 850PC
- Optyczna czujka dymu 850P
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP820
- Sygnalizator optyczno - akustyczny SA-K7
- Puszka PIP-1AN
- Sygnalizator optyczno - akustyczny SAOZ-Pk
- Puszka PIP-3AN
- Oznaczenie Nr Pętli/Adres
- Centrala sygnalizacji pożarowej

PIWNICA					
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]	POBYT	LICZBA OSÓB	WYKOŃCZENIE PODŁOGI
1/1	KOMUNIKACJA	85,94	<ZH	–	PLYTKI GRESOWE
1/2	GABINET DYREKTORA	11,54	STAŁY	1 DOROSŁY	PANELE PODŁOGOWE
1/3	POKÓJ INTENDENTKI	10,94	STAŁY	1 DOROSŁY	
1/4	SALA PRZEDSZKOLNA	63,98	STAŁY	25 DZIECI 3 DOROSŁYCH	
1/5	POM. GOSPODARCZE	1,74	<ZH	–	PLYTKI GRESOWE
1/6	MAGAZYN SPOŻYWCZY	15,09	<ZH	–	
1/7	ŁAZIENKA DZIECI	12,78	<ZH	–	WYKŁADZIAN PCV
1/8	SALA PRZEDSZKOLNA	38,66	STAŁY	20 DZIECI 3 DOROSŁYCH	
1/9	KUCHNIA	24,46	STAŁY	3 DOROSŁYCH	PLYTKI GRESOWE
1/10	WC PERSONELU	2,75	<ZH	–	
1/11	ZMYWALNA	14,13	<ZH	–	WYKŁADZIAN PCV
1/12	SALA ZŁOBKOWA	104,16	STAŁY	30 DZIECI 4 DOROSŁYCH	
1/13	POM. GOSPODARCZE	22,02	<ZH	–	POSADZKA BETONOWA
1/14	KOMUNIKACJA	9,46	<ZH	–	PLYTKI GRESOWE
1/15	ŁAZIENKA DLA DZIECI	18,02	<ZH	–	
1/16	REHABILITACJA	34,17	STAŁY	1 DZIECKO 1 DOROSŁA	WYKŁADZIAN PCV
1/17	WC PERSONELU	2,26	<ZH	–	PLYTKI GRESOWE
1/18	POM. GOSPODARCZE	1,82	<ZH	–	
RAZEM		473,92	PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB MOCĄCA JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA DANEJ KONDYGNACJI		75 DZIECI 18 OSÓB DOROSŁYCH

Inwestor:				GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 11-400 KĘTRZYN		
Nazwa inwestycji:				Stadium:		
DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MALINKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POŻ.				Projekt budowlany		
Lokalizacja inwestycji:				Branża:		
KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GEODEZYJNY NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN				Elektryczna		
Tytuł rysunku:				Skala:		
INSTALACJA SSP - RZUT I PIĘTRA				1:100		
				Nr rewizji:		
				00		
				Nr rysunku:		
				E6		
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	 ul. Grudziądzka 71 14-200 Itawa NIP: 877-14-777-21 mail: biuro@hdinvest.com.pl		
Projektant	inż.Andrzej Bartwicki	WAM/0135/PWOE/05				
Opracował/a	mgr Sebastian Mystkowski					
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Liedtke	WAM/0174/PWOE/14				
DATA:	11.2017	Kopiuwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.				