



PIWNICA					
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]		POBYT	WYKOŃCZENIE PODŁOGI
		CAŁKOWITA PODŁOGA	POW. UŻYTKOWA		
-1/1	KOMUNIKACJA	66,21	33,11	<2H	-
-1/2	MAGAZYN METODYCZNY	16,60	8,30	<2H	-
-1/3	SZATNIA	19,26	9,63	<2H	-
-1/4	ŁAZIENKA	4,51	2,26	<2H	-
-1/5	HARCOWNIA	22,64	11,32	<2H	-
-1/6	ŁAZIENKA	1,57	0,79	<2H	-
-1/7	HARCOWNIA	54,78	27,39	<2H	-
-1/8	WEJŚCIE OD	21,79	10,90	<2H	-
-1/9	MAGAZYN	7,27	3,64	<2H	-
-1/10	MAGAZYN	23,75	11,88	<2H	-
-1/11	MAGAZYN	23,02	11,51	<2H	-
-1/12	MAGAZYN	23,43	11,72	<2H	-
-1/13	MAGAZYN	10,29	5,15	<2H	-
-1/14	MAGAZYN WARZYW	18,88	9,44	<2H	-
-1/15	OBERALNIA	16,73	8,37	<2H	-
-1/16	MAGAZYN	4,76	2,38	<2H	-
-1/17	MAGAZYN	10,65	5,33	<2H	-
-1/18	WC	3,18	1,59	<2H	-
-1/19	MAGAZYN	15,09	7,55	<2H	-
-1/20	KŁATKA SCHODOWA	7,99	4,00	<2H	-
-1/21	BRUDOWNIK	4,65	2,33	<2H	-
-1/22	PRALNIA	23,48	11,74	<2H	-
-1/23	MAGAZYN	6,64	3,32	<2H	-
-1/24	SUSZARNIA	33,23	16,62	<2H	-
-1/25	MAGIEL	15,96	7,98	<2H	-
-1/26	MAGAZYN	21,35	10,68	<2H	-
RAZEM		477,71	238,93	PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB MOGĄCA JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA DANYM KONDYGNACJI	24 OSOBY DOROSŁE

- Czujka wielodetektorowa (optyczna-temperaturowa-tlenku węgla) 850PC
- Optyczna czujka dymu 850P
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP820
- Sygnalizator optyczno - akustyczny SA-K7
- Puszka PIP-1AN
- Sygnalizator optyczno - akustyczny SAOZ-Pk
- Puszka PIP-3AN
- Oznaczenie Nr Pętli/Adres
- Centrala sygnalizacji pożarowej

Inwestor:				GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 11-400 KĘTRZYN			
Nazwa inwestycji:				Stadium:			
DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MALINKA DO OBOWIAZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POŻ.				Projekt budowlany			
Lokalizacja inwestycji:				Branża:			
KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GEODEZYJNY NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN				Elektryczna			
Tytuł rysunku:				Skala:			
INSTALACJA SSP - RZUT PIWNICY				1:100			
				Nr rewizji:			
				00			
				Nr rysunku:			
				E4			
FUNKCJA		IMIĘ NAZWISKO		NUMER UPRAWNIENI		PODPIS	
Projektant		inż. Andrzej Bartwicki		WAM/0135/PWOE/05			
Opracował/a		mgr Sebastian Mystkowski					
Sprawdzający		mgr inż. Rafał Liedtke		WAM/0174/PWOE/14			
DATA:		11.2017		Kopiuwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.			

ul. Grudziądzka 71
14-200 Itawa
NIP: 877-14-777-21
mail: biuro@hdinvest.com.pl