



NR OBWODU	1
NAZWA OBWODU	PROJEKTOWANY WLZ ZASIL.
MOC OBLI.	36,0
DŁUGOŚĆ	<2m
TYP KABL.	5xLgY25

2	3	4	5	6
GNAZDO SERW. 2P+Z/16A	GNAZDO SERW. 2P+Z/16A	GNAZDO SERW. 3P+Z+N/16A	GNAZDO SERW. 3P+Z+N/32A	GNAZDO SERW. 3P+Z+N/64A
0,24	0,24	0,48	0,96	1,92
--	--	--	--	--
3xLgY2,5	3xLgY2,5	5xLgY2,5	5xLgY4	5xLgY10

7	8	9
OPRAWA OŚW. BG - 200lx	OPRAWA OŚW. BIEŻ. - 200lx	ZAS. PD
16,0	2,0	0,5
20	20	<2m
YDY5x6	YDY3x2,5	YDY3x1,5

10
OPRAWA OŚW. BG - 300lx
14,0
20
YDY5x6

11	NR OBWODU
PROJEKTOWANY WLZ ZASIL.	NAZWA OBWODU
14,0	MOC OBLI.
<2m	DŁUGOŚĆ
5xLgY25	TYP KABL.

UKŁAD SIECI TN-C
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

- UWAGI:
- ROZDZIELNICĘ, MIN. IP54, ZAMYKANE NA KLUCZ PATENTOWY, OBUDOWA WANDALOODPORNA
 - GNAZDA MONTOWANE WEWNĄTRZ OBUDOWY,
 - UKŁAD SIECI TN-S, OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

siedziba

71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 11/3
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

projekt / obiekt :

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
ETAP 1

adres inwestycji :

KĘTRZYN, 11-400, ul. Fryderyka Chopina 20, J.e. Kętrzyn,
obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)

rysunek / temat / treść :

SCHEMAT ROZDZIELNICY MASZTU M3

autor / projektant

mgr inż. Piotr Markowski

Nr upr. ZAP/0218/PWOE/11

sprawił

mgr inż. Mariusz Piątkowski

Nr upr. ZAP/0125/PWOE/11

opracował

faza : PB

branża : ELEKTRYCZNA

rys. nr : IEZ9

skala : 1:500

data : LUTY 2017

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)