LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

	OPRAWA OŚW. ULICZNEGO LED 120W
	OPRAWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO LED 70W
	PROJEKTOR 1x2000W/400V
	PROJEKTOR 1x400W/230V
	PROJEKTOR 1x1000W/230V

OZNACZENIA :

- proj. główny wlz, linia kablowa 0,4kV
- proj. linia kablowa 0,4kV
- proj. złącze kablowo-pomiarowe ZK
- likwidowana trasa kablowa

PROJ. ZK-M3(R) (ZŁĄCZE MASZTU NR3)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M2 –> ZK–M3
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M2R –> ZK–M3R
3) YAKY 4x16mm – osw.,zewnętrzne terenu

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M3 –> ZK–M4
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M3R –> ZK–M4R
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

TW
PROJ. ZK–TW
(ZŁĄCZE TABLICY WYNIKOWEJ)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M3 –> ZK–M4
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M3R –> ZK–M4R
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–M4(R)
(ZŁĄCZE MASZTU NR4)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M4 –> RG–R
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M4R –> RG–R
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu
4) YKY 5x16mm – osw. zewnętrzne terenu "AW"

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M2 –> ZK–M3
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M2R –> ZK–M3R
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–M2
(ZŁĄCZE MASZTU NR2)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M1 –> ZK–M2
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M1R –> ZK–M2R
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–M1
(ZŁĄCZE MASZTU NR1)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M1 –> ZK–M2
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M1R –> ZK–M2R
3) YAKXS 4x120mm – rel. RG–R –> ZK–M1R
4) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M1R –> ZK–M2R

PROJ. WLZ'TY:
1) 2x YAKXS 4x240mm – rel. ZK–PP –> RG
2) 1x YAKXS 4x120mm – rel. AGR –> RG–R

PROJ. WLZ'TY:
1) 2x YAKXS 4x240mm – rel. ZK–PP –> RG
2) 1x YAKXS 4x120mm – rel. AGR –> RG–R

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M5 –> ZK–M6
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M5R –> ZK–M6R
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–M6
(ZŁĄCZE MASZTU NR6)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKY 4x25mm – rel. ZK–M6 –> ZK–M5
2) YAKY 4x50mm – rel. RG –> ZK–G
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu
4) YKY 5x16mm – osw. zewnętrzne terenu "AW"

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKY 4x50mm – rel. RG –> ZK–G
2) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKY 4x25mm – rel. ZK–M8 –> ZK–M7
2) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–M7
(ZŁĄCZE MASZTU NR7)

PROJ. WLZ'TY:
1) 2x YAKXS 4x240mm – rel. ZK–PP –> RG
2) 1x YAKXS 4x120mm – rel. AGR –> RG–R

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKXS 4x240mm – rel. ZK–M7 –> ZK–M8
2) YAKXS 4x120mm – rel. ZK–M7R –> ZK–M8R
3) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–M8
(ZŁĄCZE MASZTU NR8)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKY 4x25mm – rel. ZK–M8 –> ZK–M7
2) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–RG
(ZŁĄCZE RUROCIĄGU)

PROJ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
TYPU: GGZ6.5 (W OBUDOWIE)

RURA OCHRONNA I–8m
1x DVK ø110mm

RURA OCHRONNA I–9m
1x DVK ø110mm

RURA OCHRONNA I–14m
1x DVK ø110mm

RURA OCHRONNA I–18m
1x DVK ø110mm

RURA OCHRONNA I–6m
4x SRS–D ø160mm

PROJ. WLZ'TY:
1) 2x YAKXS 4x240mm – rel. ZK–PP –> RG
2) 1x YAKXS 4x120mm – rel. AGR –> RG–R
3) YAKXS 4x240mm – rel. RG –> ZK–M4
4) YAKXS 4x120mm – rel. RG–R –> ZK–M4R
5) YAKY 4x25mm – rel. RG –> ZK–M5
6) YAKXS 4x120mm – rel. RG –> ZK–M3R
7) YAKY 4x25mm rel. RG –> ZK–M7
8) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKY 4x25mm – rel. ZK–M8 –> ZK–M7
2) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. ZK–RG
(ZŁĄCZE RUROCIĄGU)

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKY 4x16mm – osw. zewnętrzne terenu

PROJ. WLZ'TY:
1) YAKY 4x50mm – rel. RG–G –> AGR1TPW

PROJ. ZK–PP
(ZŁĄCZE ROZDZIELNICY)
projektowane złącze kablowe SLG certyfikowane ENERGA-Operator
wg podanych warunków tech. przyłączenia: P/14/031157 z dnia: 17.07.2014

wykonawca:	71-043 SZCZECIN ul. Wojska Polskiego 1/13 tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664
inwestor / adres :	Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn
projekt / obiekt :	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE ETAP 1
adres inwestycji :	KĘTRZYN, 11-400, ul. Fryderyka Chopina 20, ,i.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 1322,1316, 1358 (przyłącze wody)
rysunek / temat / treść :	PLANSZA ZAG. TERENU – TRASY KABLOWE
autor /projektant — imię i nazwisko — podpis :	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. ZAP/0218/POOE/11
sprawdził :	mgr inż. Mariusz Pigłowski Nr upr. ZAP/0125/PWOE/11
opracował :	
faza : PB	branża : ELEKTRYCZNA
skala : 1:500	data : LUTY 2017
	nr. rys. : IEZ12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedstawiony projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)