proj. linia kablowa oświelteniowa
YAKY 4x35mm² + FeZn25x4

rura ochronna dwudzielna PS 160
o dł. l=6,0m

rura ochronna Arot DVK 75
o dł. l=3,0m

rura ochronna Arot DVK 75
o dł. l=6,0m

rura ochronna Arot DVK 75
o dł. l=4,0m

rura ochronna Arot DVK 75
o dł. l=2,0m

rura ochronna Arot DVK 75
o dł. l=4,0m

Arkusz cz.2

Arkusz cz.3

LEGENDA

- projektowana linia kablowa oświetleniowa nn
  YAKY 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4
- projektowany słup oświetleniowy stalowy S-60P h=6,0m
  z wysiegnikiem l=0,5m
  z oprawą PHILIPS BGP303 1xLED23-3S/740 DM (20W)
- projektowane rury ochronne typy wg. rysunku:

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
10-400 Kętrzyn

Nazwa zadania:
"Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi "

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - Sieci elektryczne cz3

Projektant:	mgr inż. Daniel Filipowicz upr. bud. WAM/0096/PWOE/12 (br. elektryczna)	
Opracowała:		
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. bud. PDL/0154/POOE/110 (br. elektryczna)	

Data: 06.2015 r.
Skala: 1:500
Nr rysunku: 01c v4