

Przepust kablowy pod drogą na działkach nr 2-125/17 i 2-403/17 o długości 17m

Działka nr 2-125/17:
- długość trasy kabla przebiegającego przez działkę 38,0m
- długość przepustu kablowego SRS 160 pod drogą na działce: 12,5m

LEGENDA

- projektowana linia kablowa oświetleniowa nn YAKY 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4
- projektowany słup oświetleniowy stalowy S-80P h=8,0m z wysiegnikiem l=1,5m z oprawą PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM (43W)
- projektowane rury ochronne typy wg. rysunku:

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
10-400 Kętrzyn

Nazwa zadania:
"Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi "

Tytuł rysunku: Szkic zagospodarowania terenu - Sieci elektryczne cz1

Projektant:	mgr inż. Daniel Filipowicz upr. bud. WAM/0096/PWOE/12 (br. elektryczna)	
Opracowała:		
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. bud. PDL/0154/POOE/110 (br. elektryczna)	

Data: 06.2015 r.
Skala: 1:500
Nr rysunku: 02a v4