

Kętrzyn, dnia 29.05.2014r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZIN.271.25.2014

Nasz znak: **ZIN.271.25.2014**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZIN.271.25.2014** w trybie przetargu nieograniczonego na: **przetargu nieograniczonego na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn – w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6 SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz usługi towarzyszące”**

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: **„Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn – w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6 SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz usługi towarzyszące”**, znak postępow. ZIN.271.25.2014, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do załącznika nr 9 do SIWZ – „Opis warunków równoważności opraw i sterownika stosowanych w realizacji zamówienia”, p. 2. „Parametry sterownika oświetlenia ulicznego”, podpunkt „Część informatyczna systemu zapewnia” – w opisie występują sformułowania dotyczące wielu szaf oświetleniowych, takie jak:

- hierarchia węzłów odzwierciedlająca obszar geograficzny monitorowany i sterowany przez system,
- GIU (...) pokazuje status komunikacji ze wszystkimi szafami w drzewie wybranego węzła,
- GIU (...) posiada możliwość ustawienia trybu pracy dla każdej szafy, itd.

Jak Zamawiający zamierza zrealizować kontrolę i monitorowanie wszystkich szafek oświetleniowych, skoro w projekcie technicznym (DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYKONANIA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN cz. II) specyfikowany jest tylko jeden sterownik, zlokalizowany najprawdopodobniej w centralnym punkcie zapalania?

Odpowiedź 1:

Zamawiający planuje w przyszłości zakup sterowników do wszystkich szaf. W związku z tym ten, w punkcie centralnym winien posiadać możliwość rozbudowywania sieci.

Z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza
/-/ Andrzej Degórski