TRYBUNA PÓŁNOCNA – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I PREFABRYKATÓW



UWAGI:

- BLATY TRYBUN UKŁADAĆ NA "SCHODKACH" DŹWIGARÓW I ŚCIAN NA PODLEWCE GR. 1cm – SPOINY PIONOWE I POZIOME NA WYCISK
- PREFABRYKATY SCHODÓW UKŁADAĆ NA PODKŁADKACH NEOPRENOWYCH
- UCHWYTY MONTAŻOWE PREFABRYKATÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ WG. PRODUCENTA PREFABRYKATÓW SYSTEM KOTWOWY TYLEJOWY Z ZATYCZKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
- USZCZELNIENIE DYLATACJI – WĄŻ Z PIANKI POLIESTROWEJ
- WYPEŁNIENIE KITEM TRWALE PLASTYCZNYM

Stal kształtowa: S355J2 (18G2), S235J2 (St3SX)
Elektrody EA 146 (ER146)
zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTAŁE C25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S), B240 (St3S)
grubość otulenia: c_{nom}=5,0cm – fundamenty spód; c_{nom}=3,0cm – słupy, podciągi; c_{nom}=2,5cm – płyta stropowa; c_{nom}=2,5cm – prefabrykaty; c_{nom}=3,0cm – ściany żelbetowe

± 0,00=103,72m.n.p.m.

ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM POZOSTAŁYCH BRANŻ

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR S.C. – ul. Królowej Korony Polskiej 24, pokój 203, 70-486 Szczecin

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.3. Trybuna północna
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Układ elementów konstrukcyjnych oraz prefabrykatów
branża: Konstrukcja — opracowanie: projekt wykonawczy
projektował: mgr inż. Krzysztof Walczak
sprawdził: inż. Artur Urbański
skala: 1:100 — data: październik 2014 — nr rys.: Z03 /K

TRYBUNA PÓŁNOCNA – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUNY ORAZ ZAGODSPODAROWANIA PRZESTRZENI POD TRYBUNAMI



- ŚCIANY FUNDAMENTOWE TOALET MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH B15 DO POZIOMU 10cm POWYŻEJ TERENU (LUB WYLEWANE NA MOKRO)
- POWYŻEJ Z BLOCZKÓW BLOCZKÓW SILIKATOWYCH DRĄŻONYCH gr.18cm i 15cm KLASY 20 NA ZAPRAWIE TRADYCYJNEJ (CEMENTOWO–WAPIENNEJ) KLASY M10;
- ŚCIANY POD BLATY TRYBUN ŻELBETOWE
- UKŁAD PRZEJŚĆ SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I Z P.T.ARCHITEKTURY;
- PRZEJŚCIA O WIĘKSZYCH GABARYTACH NIE OPISANE NA PROJEKCIE KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI;
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA BRUZD I OTWORÓW W SŁUPACH I PODCIĄGACH BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI;
- POD MOCOWANIA BALUSTRAD OSADZIĆ MARKI LUB KOTWY NA ETAPIE PREFABRYKACJI WG P.T.ARCH;
- OGRODZENIA I BARIERKI – KOTWIENIE DO MURÓW OPOROWYCH I PREFABRYKATÓW WG PT ARCH.
- ŻALUZJA SYSTEMOWA – NA PODKONSTRUKCJI DOSTAWCY KOTWIENIE DO PREFABRYKATÓW ORAZ ŚCIAN NOSNYCH
- MASKOWNICA – Z KASETONÓW I PANELI STALOWYCH WG PT ARCH. RUSZT POD OBUDOWĘ Z PROFILI STALOWYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA PANELI KOTWIENIE DO PREFABRYKATÓW ORAZ ŚCIAN NOSNYCH ŻELBETOWYCH
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI P.T ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ

Stal kształtowa: S355J2 (18G2), S235J2 (St3SX)
Elektrody EA 146 (ER146)
zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTAŁE C25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S), B240 (St3S)
grubość otulenia: c_{nom}=5,0cm – fundamenty spód; c_{nom}=3,0cm – fundamenty pozostałe; c_{nom}=3,0cm – słupy, podciągi; c_{nom}=2,5cm – płyta stropowa; c_{nom}=2,5cm – prefabrykaty; c_{nom}=3,0cm – ściany żelbetowe

± 0,00=103,72m.n.p.m.

ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM POZOSTAŁYCH BRANŻ

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.3. Trybuna północna
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Układ elementówkonstrukcji wsporczej trybuny oraz zagospodarowania przestrzeni pod trybunami
branża: Konstrukcja — opracowanie: projekt wykonawczy
skala: 1:100 — data: październik 2014 — nr rys.: Z02 /K

TRYBUNA PÓŁNOCNA – RZUT FUNDAMENTÓW



UWAGI:

- ZACHODZI MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA PRZEWARSTWIEŃ GRUNTÓW NIENOŚNYCH (TORFÓW) GRUNTY TE NALEŻY WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ PODUSZKĄ ŻWIROWO–PIASKOWĄ – WG OPISU TECHNICZNEGO
- W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NIE WOLNO DOPUŚCIĆ DO POJAWIENIA SIĘ WODY W WYKOPIE, MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO POGORSZENIA STANU GRUNTÓW W DNIE WYKOPU;
- PO WYKONANIU WYKOPU CAŁOŚĆ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ Z CHUDEGO BETONU gr. 10cm;
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE TOALET MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH B15 DO POZIOMU 10cm POWYŻEJ TERENU (LUB WYLEWANE NA MOKRO)
- POWYŻEJ Z BLOCZKÓW BLOCZKÓW SILIKATOWYCH DRĄŻONYCH gr.18cm i 15cm KLASY 20 NA ZAPRAWIE TRADYCYJNEJ (CEMENTOWO–WAPIENNEJ) KLASY M10;
- ŚCIANY POD BLATY TRYBUN ŻELBETOWE
- Z ŁAW I STÓP ŻELBETOWYCH WYPUŚCIĆ PRĘTY ŁĄCZNIKOWE DLA SŁUPÓW, TRZPIENI, ŚCIAN ŻELBETOWYCH
- PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH I TELETECHNICZNYCH PRZEZ FUNDAMENTY WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA BRUZD I OTWORÓW W SŁUPACH I PODCIĄGACH I UKŁADACH NIOŚNYCH BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI;
- PRZERWY ROBOCZE CO 15m
- IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI P.T ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTAŁE C25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S), B240 (St3S)
grubość otulenia: c_{nom}=5,0cm – fundamenty spód; c_{nom}=3,0cm – fundamenty pozostałe; c_{nom}=3,0cm – słupy, podciągi; c_{nom}=2,5cm – płyta stropowa; c_{nom}=2,5cm – prefabrykaty; c_{nom}=3,0cm – ściany żelbetowe

± 0,00=103,72m.n.p.m.

ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM POZOSTAŁYCH BRANŻ

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.3. Trybuna północna
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Rzut fundamentów
branża: Konstrukcja — opracowanie: projekt wykonawczy
skala: 1:100 — data: październik 2014 — nr rys.: Z01 /K