

Kętrzyn, dnia 18.03.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn

**Do wszystkich Wykonawców  
postępowania Nr ZI.271.13.2013**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZI.271.13.2013 pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Krótkiej i przebudowa drogi wewnętrznej między ulicami Reja i Kajki w Kętrzynie”.

**WYJAŚNIENIE Nr 2 DO SIWZ**

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminą Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Krótkiej i przebudowa drogi wewnętrznej między ulicami Reja i Kajki w Kętrzynie”, **ZI.271.13.2013r.** Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

**Pytanie Nr 1 :**

„Czy chodnik przy ul. Kajki (przed wjazdami do garaży) również powinien być wykonany z kostki bet. gr. 6cm? Naszym zdaniem chodnik ten należy wykonać z kostki bet. gr. 8 cm, kolor czerwony, gdyż służyć on będzie również jako wjazd do garaży.

**Odpowiedź Nr 1 :**

W miejscach istniejących zjazdów przez projektowane chodniki tj. do zespołu boksów garażowych należy przyjąć konstrukcję jezdni oraz kolorystykę kostki dla zjazdów.

Z poważaniem

Sporządził:  
Eryk Berchard

Z up. Burmistrza Miasta

*Andrzej Degowski*  
z-ca Burmistrza Miasta