



Kętrzyn, dnia 17.11.2014 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZIN.271.58.2014

znak: **ZIN.271.58.2014**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZIN.271.58.2014** w trybie przetargu nieograniczonego „**Wymiana lamp oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego**”

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Wymiana lamp oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego**” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilość lumentów – w %? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałyby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Strumień świetlny systemu co najmniej 3700 lm. Moc max 42 W.

Ponadto Zamawiający wymaga spełnienia przez producenta opraw montowanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie wymagań normy „Bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych” zgodnych z PN-EN 62471.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza Miasta
(-) Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta**