



Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Kętrzyn, dnia 17.11.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr **ZIN.271.58.2014**

znak: **ZIN.271.58.2014**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZIN.271.58.2014** w trybie przetargu nieograniczonego „**Wymiana lamp oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego**”

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Wymiana lamp oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego**” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia podaje wymagania jakie oprawy powinny spełniać. Jednak nie są one w sposób jednoznaczny określone. Proszę zatem o odpowiedź na pytania:

Pytanie 1

Strumień świetlny układu 3700 lm - nie mniej niż 3700lm?

Odpowiedź:

Nie mniej niż 3700lm z systemu.

Pytanie 2

Stopień ochrony IP 20 - nie mniej niż IP20?

Odpowiedź:

Co najmniej IP20.

Pytanie 3

Stopień ochrony IK02 - nie mniej niż IK02?

Odpowiedź:

Co najmniej IK02

Pytanie 4

Geometria [szerokość 0,20 m, długość 1,20 m] - nie szersza niż 0,20 m? nie dłuższa niż 1,20 m?

Odpowiedź:

Szerokość 0,20 m, długość 1,20 m (tolerancja +/- 2cm dla każdego wymiaru) wynikająca z dopasowania do istniejącego układu oświetleniowego.

Pytanie 5

Moc układu 42W - nie więcej niż 42W?

Odpowiedź:

Nie więcej niż 42W.

Pytanie 6

Trwałość 15 000 i 30 000 godzin - nie mniej niż 15 000 i nie mniej niż 30 000?

Odpowiedź:

Trwałość nie mniej niż 15 000 i nie mniej niż 30 000 godzin.

Ponadto Zamawiający wymaga spełnienia przez producenta opraw montowanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie wymagań normy „Bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych” zgodnych z PN-EN 62471.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza Miasta
(-) Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta**