



URZĄD MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miaستoketrzyn.pl ; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

Kętrzyn, dn. 23 lipca 2019r.

Gmina Miejska Kętrzyn

ul. Wojska Polskiego 11

11-400 Kętrzyn

Znak sprawy:
BKO.7021.9.28.2019

Dotyczy: warunków technicznych na przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Kętrzynie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych dotyczących przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Kętrzynie, poniżej przedstawiam wymagania w zakresie standardów technicznych i miejsca podłączenia:

1. obecnie oświetlenie ulicy Ogrodowej składa się z dwóch części:
 - a) 10 lamp podwieszonych na infrastrukturze Energa-Operator SA – szafka SO, zasilona ze stacji trafo K-0538, nr licznika 13918967, PPE: PL 0037610101259494, moc- 10,5kW;
 - b) 10 lamp na słupach WZ-9, należących do UM Kętrzyn – zasilane ze stacji trafo K-1080, nr licznika 14199367, PPE: PL 0037610101259393, moc- 3,5kW;
2. oświetlenie zaprojektować jako jeden obwód (całość zasilana z jednej stacji trafo), przeanalizować zapotrzebowanie mocy do mocy umownej;
3. słupy stalowe (np. firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW) z wysięgnikiem rurowym i fundamentem prefabrykowanym;
4. oprawy typu LED z automatycznym układem obniżania strumienia w godzinach nocnych;
5. do zasilenia projektowanych latarni wybudować linie kablowe. Linie wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-5125;
6. linie kablową układać na całej długości w osłonach rurowych. Pod jezdniami kable układać w osłonie z rur SRS75;
7. oświetlenie podwieszone na słupach Energa-Operator S.A. należy zdemontować, lampy i wysięgniki przekazać do UM Kętrzyn w celu ponownego zainstalowania;
8. oświetlenie w całości należące do UM Kętrzyn (słup WZ-9, wysięgniki, lampy) należy zdemontować, lampy i wysięgniki przekazać do UM Kętrzyn w celu ponownego zainstalowania, słupy należy zdemontować i przekazać do utylizacji;
9. roboty wykonawcze należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia ulicznego (demontaż po wybudowaniu nowego);
10. oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 13201;
11. przed złożeniem kompletnej dokumentacji projektowej do właściwej jednostki architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane należy uzyskać uzgodnienie tut. urzędu w zakresie przebudowy oświetlenia drogowego.

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik: Pan Zbigniew Płazewski,
Spytkowo 78, 11-500 Giżycko.

Opracował:
Paweł Tokarzewski

Z up. BURMISTRZA MIASTA
NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Ewa Sadowska