

Kętrzyn, dnia 09.05.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZI.271.23.2013

znak: **ZI.271.23.2013**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZI.271.23.2013** w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie**”.

Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie**” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podziału okien PCV 5,40x3,56m (trzy skrzydłowe), na podział na cztero skrzydłowe.

Powyższa zmiana podyktowana jest znacznym ciężarem skrzydeł okiennych, co negatywnie wpływa na żywotność okuć i parametry eksploatacyjne okien, a w efekcie końcowym może prowadzić do ich trwałego uszkodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązania projektowe zamieszczone w rysunkach zamiennych stolarki okiennej i drzwiowej. Okna nr 1 wykazu okien – rys zamienny winny posiadać pas dolny uchylany z poziomu podłogi.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta

Andrzej Degórski

Z –ca Burmistrza Miasta