

Kętrzyn, dnia 09.05.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZI.271.23.2013

znak: **ZI.271.23.2013**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZI.271.23.2013** w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie**”.

Wyjaśnienia nr 7 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie**” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czym mają być wypełnione aluminiowe drzwi pełne?

Odpowiedź:

Wypełnienie systemowe według technologii wybranego producenta drzwi aluminiowych – obustronnie blacha aluminiowa powlekana na kolor RAL identyczny z profilami ramiaka.

Pytanie 2

Na zestawieniu okien występują elementy do wymiany na istniejącym budynku. Wg wykazu okien 0,965x1,95 jest 8 szt., a z rysunków wynika że 3 szt. Czy nastąpiła jakaś zmiana nie ujęta na rzutach budynku?

Odpowiedź:

Zgodnie z rzutami piętra i dachu wynika, że okien o wymiarach 96,5x1,95 należy wymienić w ilości 8 sztuk. Taką samą ilość okien podaje wykaz okien – rysunek zamienny nr 13.

Pytanie 3

Na rzucie niskiego parteru występuje pomieszczenie sauny (os 9-10, D-E). Drzwi do pomieszczenia nie są ujęte w wykazie. Jakże przyjąć?

Odpowiedź:

Drzwi sauny są montowane w zestawie razem z sauną.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z –ca Burmistrza Miasta