

ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI

Wprowadza się zmianę nieistotną / uszczegóławia się rozwiązanie projektowe dokumentacji przebudowy sieci deszczowej ul. I.Daszyńskiego odcinka od ul. S.Żeromskiego do ul. Mazurskiej w Kętrzynie. Rozwiązanie te jest nadrzędne w stosunku do jakichkolwiek zapisów w dokumentacjach budowlanych, wykonawczych i specyfikacjach technicznych w przypadku rozbieżności zapisów:

1. Studnię D7 jako, że znajduje się w nawierzchni asfaltowej, której nie wolno uszkodzić, należy pozostawić jako istniejącą. Studnię należy jedynie wyremontować - wykonać nową kintę oraz uzupełnić wszelkie ubytki betonu. Włączenie kanalizacji do tej studni należy wykonać metodą bezwykopową, tak jak do Distn.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

mgr. inż. Jarosława Michnicz

Biuro Inżynierii Sanitarnej
Jarosława Michnicz
ul. Koszarowa 27
11-500 Giżycko