



OZN. OBWODU	TPAW	MAKS-PRO	TPA-E1	TPAW-E1	TPAW-E2	T2-E1
OPIS	ZASILANIE Z TG	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO
IŁOŚĆ	1p	1p	18p	18p	18p	14p
Pn/Ps [kW]	0,23	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	Rozłącznik 1P 25A	1P C4	1P B6	1P B6	1P B6	
URZĄDZENIE STERUJĄCE						
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY						
PRZEWODY	YDYzo 3x1,5		YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	
UWAGI	Obudowa: 1x18mod IP20 kl. II	CENTR. OŚW. EWAKUACYJNEGO				