



**OZNACZENIE OPRAW AWARYJNEGO OŚWIETLLENIA EWAKUACYJNEGO:**

- AW2** Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz., pracy w trybie awaryjnym (ALFA III (wersja LED): AL3/4/AS/1H/CT - AMATECH);
- AW3** Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, ze wspornikiem pod kątem 45°, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz., pracy w trybie awaryjnym (ALFA III (wersja LED): AL3/4/AS/1H/CT/45° - AMATECH);
- EW1** Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczeństwa), natynkowa, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz., pracy w trybie awaryjnym (ALFA III (wersja LED): AL3/4/AS/1H/CT - AMATECH);

**OZNACZENIA:**

- TP** - istniejąca tablica rozdzielcza piwnicy
- TPA** - projektowana rozbudowa tablicy **TP**
- TPA-E1** - oznaczenie obwodu
- przewód zasilający YDYzo 3x1,5mm²
- przewód komunikacyjny YDY 2x1,5mm²

**UWAGI:**

1. Z oprawami awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosować znaki ewakuacyjne (bezpieczeństwa) zgodnie z zasadami ustalonymi w normie PN-N-01256-5
2. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać wymagane przepisanymi świadectwo dopuszczenia

<b>DRAFT</b>		10-560 OLSTYŃ UL. ŻOLNIERSKA 33/35 tel. 0 305-755-227 NIP 739-168-68-66 REGON 517446792	
TEMAT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA "PŁUCHATEK"			
01/2012		ZŁOKAZOWANIE PRZY ULICY SIKORSKIEGO 46 W	
ADRES: 11-400 KĘTRZYN, UL. SIKORSKIEGO 46			
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KĘTRZYN			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYS: PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLLENIA EWAKUACYJNEGO - PIWNICA			
ELEKTR. - PROJEKTOWAŁ: upr. bud. 917830L tech. <b>ZBIGNIEW BARDZICKI</b>		SKALA: <b>1:100</b>	NR RYS.: <b>E-5</b>
ELEKTR. - SPRAWDZIŁ: mgr inż. MAREK HANOWSKI upr. bud. nr <b>24020L</b>		DATA: <b>10.2012</b>	