



OZN. OBWODU	TPA	TPA-E1	
OPIS	ZASILANIE Z TP ZZA WYŁ. GŁ.	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	
IŁOŚĆ	1p	18p	
P _n /P _s [kW]	0,05	0,05	
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	Rozłącznik 1P 25A	1P B6	
URZĄDZENIE STERUJĄCE			
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY			
PRZEWODY	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	
UWAGI	Obudowa: 1x4mod IP20 kl. II		

Obiekt : PRZEDSZKOLE "PUCHATEK" W KĘTRZYNI		Projektował : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/OL
Adres : 11-400 KĘTRZYN, UL. SIKORSKIEGO 46		Opracował : P. Szponar
Tytuł rys.: Schemat projektowanej rozdzielnicy TPA		Sprawdził : M. Hanowski upr. bud. 24/02/OL