



OZN. OBWODU	Wył. główny	CSP	TPAW
OPIS		OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.
ILOŚĆ	1p	1p	1p
Pn/Ps [kW]	B/Z	0,015	0,23
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	1P B6	B6A 1P	B10A 1P
URZĄDZENIE STERUJĄCE	istn. rozł. IS-100/3 (MOELLER) doposażyć w wyzw. wzrost.		
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY			
PRZEWODY	HDGs 2x1,5	HDGs 3x1,5	YDYzo 3x1,5
UWAGI		CENTRALA SYGN. POŻARU	ROZDZIELNICA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Objekt : PRZEDSZKOLE "PUCHATEK" w KĘTRZYNI			
Adres : 11-400 KĘTRZYN, UL. SIKORSKIEGO 46		Opracował : P. Szponar	
Tytuł rys.: Schemat rozbudowywanej rozdzielnicy TG		Sprawdził : M. Hanowski upr. bud. 24/02/OL	
		nr rys.	arkusz