Tablica TG

Pi=107kW
Ps=90kW
Is=139,7A



Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:
szybkie odłączenie napięcia w układzie instalacji TN-S

TABLICA METALOWA

Legrand XL400 IP44 Drzwiczki płaski metalowe z wkładką zamka

Lub równorzędna

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT HALI SPORTOWEJ
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
w KĘTRZYNIE

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT STANISŁAW KOWALSKI	upr.proj. St-880/76	09.2012	
OPRACOWAŁ PIOTR KOŚCIECHA		09.2012	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż Mieczysław Otdziej	upr.proj. St-320/77	09.2012	

NAZWA RYS. SCHEMAT TABLICY TG

SKALA	DATA	NR RYS.
E	09.2012	E2