

LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKU

E–1 Płaskownik FeZn 30x4 przyspawany do zbrojenia taw fundamentowych i wyprowadzony do tablicy TG.

E–2 Połączyć przez spawanie pomiędzy sobą stopy żelbetowe, zbrojenie taw i stóp w sposób ciągły płaskownikiem FeZn 25x4.

E–3 Płaskownik FeZn 20x4 przyspawany do zbrojenia taw fundamentowych i prowadzony w stopach żelbetowych i ścianach do poziomu dachu. (sala sportowa, łącznik)

E–4 Płaskownik FeZn 20x4 przyspawany do zbrojenia taw fundamentowych i prowadzony do pom. kotłowni gazowej

E–5 Płaskownik FeZn 20x4 przyspawany do zbrojenia taw fundamentowych i prowadzony do pom. wentylatorni poz. +1

E–6 Płaskownik FeZn 20x4 przyspawany do zbrojenia taw fundamentowych i prowadzony do pom. węzła cieplnego

UWAGI DO MONTAŻU ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Elementy instalacji odgromowej podlegające zabetonowaniu w konstrukcji żelbetowej budynku wykonać zgodnie z projektem elektrycznym i zamontować w szalunkach przed zabetonowaniem.
2. Montaż wyżej opisanych elementów powinien być prowadzony pod nadzorem inspektora branży elektrycznej.
3. Na niniejszym rysunku pokazano schemat spawania bednarki do prętów zbrojenia płyty fundamentowej. Poziome odcinki płaskownika w płycie dennej łączyć galwanicznie z poprzecznie biegnącymi prętami zbrojenia.

SCHEMAT SPAWANIA BEDNARKI UZIOMÓW



Szczegół budynek sali sportowej



INSTALACJA ODGROMOWA
DETAL A
Prowadzenie przewodów odprowadzających na dach
SZCZEGÓŁ POGLĄDOWY

GENERALNY PROJEKTANT
APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-342 WARSZAWA ul. KONSTANTYNCZYK 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT HALI SPORTOWEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 w KĘTRZYNIE

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT STANISŁAW KOWALSKI	WP.PŁ. St-6826/76	09.2012	
OPRACOWAŁ PIOTR KOŚCIELNA		09.2012	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mieczysław Oktabaj	WP.PŁ. St-333/77	09.2012	

NAZWA RYS. POŁĄCZENIA UZIEMIAJĄCE - RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	09.2012	E7