


Tablica TW

P=13,4kW
P_s=11,5kW
I_s=17,85A



Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:
szybkie odłączenie napięcia w układzie instalacji TN-S

TABLICA METALOWA NASCIENNA
typ XL 160 Legranda 4x24 modułów

Zasilanie z tablicy TG/26
YDY 5x10mm²

GENERALNY PROJEKTANT			
AP A AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAGDARZAN Y ZAKRESZKIEJ 03-242 WARSZAWA UL. KONRADOWICZA 4b mB			
NAZWA PRACOWNI PROJEKT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KETRZYNI			
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT STANISŁAW KOWALSKI	NR LPR	DATA	PROJIS
	upr-proj	092012	
PRACOWNIK PIOTR KOSCIŁKA			
092012			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Macyszewski Dariusz			
upr-proj		092012	
NAZWA RIS SCHEMAT TABLICY TW			
SKALA		DATA	NR RIS
E		09.2012	E26