Tablica TSG

Ps=50kW
Is=77,6A



Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:
szybkie odłączenie napięcia w układzie instalacji TN-S

TABLICA METALOWA Z COKOŁEM

Legrand XL160 IP40 Drzwiczki płaski metalowe z wkładką zamka
Wymiar (wysokość 1200, szerokość 700 mm, głębokość 250mm)
Lub równorzędna

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT HALI SPORTOWEJ
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
w KĘTRZYNIE

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRAN?A
ELEKTRYCZNA

	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT STANISŁAW KOWALSKI	upr.proj. St-880/76	09.2012	
OPRACOWAŁ PIOTR KOŚCIECHA		09.2012	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż Mieczysław Dłodziej	upr.proj. St-320/77	09.2012	

NAZWA RYS. SCHEMAT TABLICY TSG

SKALA	DATA	NR RYS.
E	09.2012	E9