Uwagi do instalacji odgromowej:

1- Instalacje odgromową należy wykonać w formie zwodów poziomych niskich z drutu FeZn o 8mm
2 - Zwody mocować do połaci dachu za pomocą uchwytów właściwych dla danego fragmentu dachu lub wykonać jako naprężne. Zwody poziome połączyć z przewodem odprowadzającym ułożonym wewnątrz słupa lub ściany.
3 - Do instalacji odgromowej należy przyłączyć wszystkie elementy wystające ponad powierzchnie dachu obróbki blacharskie, metalowe elementy konstrukcyjne i inne.
4 - Przewody odprowadzające na dole połączyć ze zbrojeniem ław fundamentowych budynku.
5 - Oporność uziomu fundamentowego <=10 Ω

drut FeZn#8

FeZn 20x4 DETAL A patrz uwaga E-3

Połączyć z istniejącą instalacją odgromową DFeZn o 8mm

budynek istniejący Szkoły Podstawowej nr 4

KOMUNIKACJA 15,9 m2

GENERALNY PROJEKTANT	APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ 03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m38		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT HALI SPORTOWEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 w PĘTRYNIE		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT STANISŁAW KOWALSKI		NR UPR. upr.proj. 51-8801/6	DATA 09.2012
OPRACOWAŁ PIOTR KOŚCIECHA			09.2012
SPRAWDZAJĄCY mgr inż Mieczysław Dłużej		upr.proj. 51-3207/7	09.2012
NAZWA RYS.	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU		
E	SKALA 1:100	DATA 09.2012	NR RYS. E6