

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	ILOŚĆ	JEDNOST
1	SKRZYNKA BLASZANA 800*600mm–IP55	SCHRACK	1	kpl
2	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY (WYŁ GŁÓWNY)	ŁUK–25	1	szt.
3	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY	ŁK–15	3	szt.
4	WYŁ. RÓŻNICOWOPRĄDOWY	NPFI	1	szt.
5	WYŁ. NADPRĄDOWY	S301 B10	3	szt.
6	WYŁ. NADPRĄDOWY	S301 B16	2	szt.
7	WYŁ. NADPRĄDOWY	S301 B6	2	szt.
8	WYŁ. SILNIKOWY w/g schematu	M250	2	szt.
9	STYCZNIK	SM320'230'2Z	2	szt.
10	STYCZNIK	SM325'230'4Z	1	szt.
11	LAMPKI SYGNALIZUJĄCE		5	szt.
12	LISTWA ZACISKOWA	ZUG10	40	szt.
13	LISTWA ZACISKOWA	ZUG4	14	szt.
14	SZYNA ⊓ TH–35	DIN–35	4	szt.
15	ŚRUBA STALOWA Z NAKR. I PODKŁ.	M10/100	1	szt.
16	SRUBY KOTWOWE Z NAKRETKAMI	M10/100	4	szt.
17	PŁYTA MONTAŻOWA – BLACHA STALOWA	780x680x3mm	1	szt.
18	DŁAWIK USZCZELNIAJACY	De13,5	12	szt.
19	DŁAWIK USZCZELNIAJACY	De16	1	szt.
20	SZYNA ZACISKOWA	ZO–2106	2	szt.
21	SZYLDZIKI OPISOWE		4	szt.
22	KORYTKO KABL. Z POKRYWA Z TW. SZT.			
23	MATERIAŁY POMOCNICZE (SRUBY,FARBA...)			
24	OCHRONNIK KLASY C		4	szt.



UWAGA:

NIE WOLNO UZIEMIAĆ PRZEWODU NEUTRALNEGO "N" (ZERO ROBOCZE)

SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ(FeZn 20x3)
PRZYŁĄCZYĆ DO ZACISKU PE ZA POMOCĄ ZACISKU OCHRONNEGO NA OBUDOWIE SKRZYNKI LINKĄ LgY16

ROZDZIELNICE WYPOSAZYĆ W SCHEMAT IDEOWY OBWODÓW

PRZEWODY ŁĄCZENIOWE W ROZDZIELNICY: LY 1,0mm2

NR RYS. E17

DATA: 09.2012

SKALA: –

TEMAT: TABLICA KOTŁOWNI TK

PROJEKT: BUDOWLANO–WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT: PROJEKT HALI SPORTOWEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 w KĘTRZYNIE

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. M.OŁDZIEJ St–320/77

PROJEKTANT: TECH. STANISŁAW KOWALSKI St–880/76

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR KOŚCIECHA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROUNIWERSAL